

PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 40-3/25

Der Firma

We confirm, that the company

CIVRO BUILDING TECHNOLOGY
(GUANGDONG)CO. LTD
No.70 Lingnan Road
(3rd Floor of Nanhai Dali Aluminium Association Building)
CN-528000 Foshan

wird bescheinigt, dass sie

für das Produkt

for the product

XD65OU Tür, auswärts öffnend/
outward opening door

Größe des Probekörpers

Size of the specimen

900 mm x 2598,6 mm

in der Ausführung

in the version

Einflüglig, auswärts öffnend/
Single leaf, outward opening

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:

has met the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/

with the air permeability according to

DIN EN 1026:2016-09

DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class

4

mit der Schlagregendichtheit nach/

with the watertightness according to

DIN EN 1027:2016-09

DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class

9A

und dem Widerstand gegen Windlast nach/

and the resistance to wind load according to

DIN EN 12211:2016-10

DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class

C5



Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-3/25 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This test certificate is based on the evaluation of test report no. 40-3/25 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 08. Mai/ May 2025

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management



T. Zegenhagen, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer

Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.